

Порядок определения сверхнормативных потерь тепловой энергии

Определение потерь тепла, в результате слива теплоносителя из системы отопления.

Потери тепловой энергии, Q , Гкал, обусловленные сливом теплоносителя из системы отопления, определяются формулой:

$$Q = V_{\text{вод}} \left(\frac{(t_{1cp} + t_{2cp})}{2} - t_{x.e} \right) C \rho 10^{-6} \quad (1), \text{ где}$$

$V_{\text{вод}}$ - емкость трубопроводов внутридомовых систем теплопотребления, м³. Расход воды на наполнение систем отопления определяется по показаниям водомеров или расчетным путём в зависимости от характеристики системы. При отсутствии данных об объёме допускается принимать ориентировочно удельный объём воды на наполнение местных систем отопления зданий по всему объёму в размере 30 м³/(Гкал/час) суммарного расчетного часового расхода тепла на отопление и вентиляцию, м³;

t_{1cp} , t_{2cp} и $t_{x.e}$ - значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и исходной холодной воды на источнике тепла в день спуска системы, °C;

C - удельная теплоёмкость воды, ккал/(кг °C);

ρ - плотность теплоносителя (сетевой воды), кг/м³.

Определение потерь тепла, в результате слива теплоносителя из тепловой сети.

Потери тепловой энергии, Q , Гкал, обусловленные сливом теплоносителя из тепловой сети, определяются формулой:

$$Q = S L (t_{mp} - t_{x.e}) C \rho 10^{-12} \quad (2), \text{ где}$$

S - площадь внутреннего сечения, мм²,

L - длина трубы, м;

t_{mp} - температура прямого или обратного трубопровода в день спуска теплоносителя, °C;

$t_{x.e}$ - температура холодной воды на источнике в день спуска теплоносителя, °C;

C - удельная теплоёмкость воды, ккал/(кг °C);

ρ - плотность теплоносителя (сетевой воды), кг/м³.

Определение потерь тепла, в результате порыва тепловой сети (свищ).

Потери тепловой энергии, Q , Гкал, обусловленные порывом тепловой сети, определяются формулой:

$$Q = G (t_{mp} - t_{x.e}) C \rho Z 10^{-9} \quad (3), \text{ где}$$

G - расход утечки, л/ч. Определяется по таблице в зависимости от диаметра свища и давления;

t_{mp} - температура прямого или обратного трубопровода (в зависимости от того в котором свищ), °C;

$t_{x.e}$ - температура холодной воды на источнике в день спуска теплоносителя, °C;

C - удельная теплоёмкость воды, ккал/(кг °C);

ρ - плотность теплоносителя, кг/м³;

Z - время действия свища, час.

Подписи сторон:

Энерgosнабжающая организация

(Ф.И.О.)

М.П.

Абонент

(Ф.И.О.)

М.П.